

INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO
(Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS)

Codice Re.Mi.: 34664701 - Codice Impianto di Distribuzione: 35296 - Denominazione Impianto: Torre San Patrizio

Nome	Indirizzo	ISTAT - Comune	Punto di rilevazione	Misura	Valore (mbar)	Data e ora rilevazione
P.P. PROTOS 1	Via Oliva, 21 p 1	109040 TORRE SAN PATRIZIO	90050320000114	Massimo	20,4	02/12/2023 01:00:00
				Medio	19,9	/
				Minimo	19,0	06/12/2023 19:00:00
P.P. PROTOS 2	Via San Giovanni,32	109023 MONTE SAN PIETRANGELI	90050320000115	Massimo	20,9	02/12/2023 05:00:00
				Medio	20,4	/
				Minimo	19,8	06/12/2023 07:30:00
P.P. PROTOS 3	Via Rotabella, 1	109007 FRANCAVILLA D'ETE	90050320000116	Massimo	21,5	16/12/2023 00:30:00
				Medio	20,1	/
				Minimo	20,7	02/12/2023 06:30:00