

INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO
(Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS)

Codice Re.Mi.: 34664701 - Codice Impianto di Distribuzione: 35296 - Denominazione Impianto: Torre San Patrizio

Nome	Indirizzo	ISTAT - Comune	Punto di rilevazione	Misura	Valore (mbar)	Data e ora rilevazione
P.P. PROTOS 1	Via Oliva, 21 p 1	109040 TORRE SAN PATRIZIO	90050320000114	Massimo	21,3	01/11/2024 03:00:00
				Medio	20,8	/
				Minimo	19,6	23/11/2024 19:30:00
P.P. PROTOS 2	Via San Giovanni,32	109023 MONTE SAN PIETRANGELI	90050320000115	Massimo	21,0	02/11/2024 01:30:00
				Medio	20,4	/
				Minimo	19,8	14/11/2024 19:00:00
P.P. PROTOS 3	Via Rotabella, 1	109007 FRANCAVILLA D'ETE	90050320000116	Massimo	21,4	02/11/2024 03:30:00
				Medio	20,3	/
				Minimo	20,5	20/11/2024 12:30:00