| INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO (Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Re.Mi.: 34664701 - Codice Impianto di Distribuzione: 35296 - Denominazione Impianto: Torre San Patrizio | | | | | | |
| **Nome** | **Indirizzo** | **ISTAT - Comune** | **Punto di rilevazione** | **Misura** | **Valore (mbar)** | **Data e ora rilevazione** |
| **P.P. PROTOS 1** | **Via Oliva, 21 p 1** | **109040 TORRE SAN PATRIZIO** | **90050320000114** | **Massimo** | 21,3 | 05/09/2026 16:30:00 |
| | | | | **Medio** | 20,8 | / |
| | | | | **Minimo** | 20,3 | 29/09/2026 12:30:00 |
| **P.P. PROTOS 2** | **Via San Giovanni,32** | **109023 MONTE SAN PIETRANGELI** | **90050320000115** | **Massimo** | 21,3 | 14/09/2026 01:30:00 |
| | | | | **Medio** | 20,9 | / |
| | | | | **Minimo** | 20,4 | 19/09/2026 12:30:00 |
| **P.P. PROTOS 3** | **Via Rotabella, 1** | **109007 FRANCAVILLA D'ETE** | **90050320000116** | **Massimo** | 22,4 | 23/09/2026 03:30:00 |
| | | | | **Medio** | 20,7 | / |
| | | | | **Minimo** | 20,6 | 19/09/2026 16:30:00 |